

高雄捷運股份有限公司

R11 車站商業空間標誌工程(採購案號：109T2C0009)招標文件疑義澄清表

項目	卷冊	頁行、章節	原條文	疑義內容	高雄捷運股份有限公司回覆內容
1	估價單			A019 項 IF-611-N 型標誌貼紙缺圖說。 請提供圖說或該型標誌貼紙尺寸。	請參閱原投標文件標誌補充說明 42 頁(附件標誌圖案手冊 page:144/172)。
2	估價單			A020、B020、C020、D005 項 IF-421-N 型消防設施平面配置標示板缺圖說。 請提供圖說或該型標誌尺寸、材質。	1. 請參閱原投標文件標誌補充說明 30 頁(附件標誌圖案手冊 page:96/172)。 2. 材質為鋁擠型加貼紙
3	圖說 SN7042			IT-303-R 型及 LL-215b-R 型標誌燈箱： 立面圖標示面板材質為「3mm 乳白色 PC 板，圖文內容以透光膠膜電腦切割貼附」。 剖面圖標示面板材質為「4mm 透光面板，圖文電腦數位彩繪輸出貼附」。 二圖標示面板材質不同，請確認應為何者？	請使用「3mm 乳白色 PC 板，圖文內容以透光膠膜電腦切割貼附」報價及施作。
4	圖說 SN7041 SN7042			DL-241-S 型及 DL-279-S 型，埋入式消防螢光標示帶： 該二型標誌為嵌地式標誌，安裝後與地坪完成面齊平。請問現場是否已預留安裝空間，或需要敲除地坪/墊層才能安裝標誌？	現場會預留安裝空間
5	估價單 圖說 SN7042			A002 項 IT-303-R 型地面層出入口站名燈箱： 估價單標示尺寸=4.8M*0.6M 圖說標示尺寸=W2400*H500mm 因二者差異太大，無法估價，請確認報價尺寸。	請依估價單 4.8M*0.6M 進行報價及施作。