

# 高雄捷運股份有限公司

FM-M42-05013-5

## 估價單

契約名稱:R24車站新設污水處理設施曝氣系統改善第二次招標							
編號	項目	說明	單位	數量	單價	複價	備註
A	設施安裝						
A01	魯式鼓風機	電壓：單相220V 60HZ。 馬力：3HP。 型式：龍鐵公司或春鼎公司三葉式(皮帶臥式)或其他相等品。 壓力：3000mmAq以上。 風量：1.6m3/min以上。  詳工作說明書第九項之1	台	2			含安裝費用
A02	控制箱	箱體材質：SUS304箱門採用2.0mm厚之鋼板，機械加工成型。 箱體型式：屋外型門中門玻璃視窗。 選擇開關：光罩三段式(手動/停止/自動)。 箱體鎖頭：A-210-2。 箱體尺寸： <b>W600mm*H500mm*D250mm。</b>  詳工作說明書第九項之2	只	1			含安裝費用

# 高雄捷運股份有限公司

FM-M42-05013-5

## 估價單

契約名稱:R24車站新設污水處理設施曝氣系統改善第二次招標							
編號	項目	說明	單位	數量	單價	複價	備註
A03	雨遮	1. 增設圍籬部分上方須搭設 1. 8M*2. 5M雨遮 2. 雨遮材質使用烤漆浪板，固定螺絲部分於與雨遮上露出部分需塗矽利康包覆。  詳工作說明書第九項之3	式	1			含安裝費用
A04	安全圍籬	詳工作說明書第九項之4	式	1			含安裝費用
B	其他費用						
B01	配管拉線五金材料、安裝施工、試運轉及運費		式	1			
C	安衛環保費用						
C01	安衛環保費用	(A+B)項*3%	%	3			
合計	(A+B+C)總價		新台幣				元

- 1、本採購案報(訂)價金額，幣別為新台幣，不含加值型營業稅。
- 2、估價單所附供廠商投標用之數量清單，其數量為估計數，除另有規定者外，不應視為廠商完成履約所須供應或施作之實際數量。
- 3、本採購案採實際施作或供應之項目及數量結算。
- 4、本採購案，除另有規定外，費用均包含安全衛生、環境保護(安衛環保費用建議單獨列項於估價單上)、管理與利潤、雜費及依法令應繳納之稅捐、規費及強制性保險之保險費等。且包含乙方人員依甲方「承包商安全衛生作業規定」及其他必須之受訓費用、「出入證管理辦法」之證件費用等。
- 5、本採購以總價決標，得標後各項單價，在總價不變之原則下，本公司得合理調整，並在底價以內為決標原則得標。
- 6、乙方已詳閱本採購案包含承諾書等招標文件，無異議且同意遵守。

SP-M42-00005