

高雄捷運股份有限公司

R24車站新設污水處理設施曝氣系統改善材料規格查對表

(契約編號：110T2A0051)

編號	設備名稱	規範內容	單位	數量	是否符合規範	備註
1	魯式鼓風機	電壓：單相220V 60HZ。 馬力：3HP。 型式：龍鐵公司或春鼎公司三葉式(皮帶臥式)或其他相等品。 壓力：3000mmAq以上。 風量：1.6m ³ /min以上。 數量：2台。(每台須含消音管、防捲入裝置) 詳工作說明書第九項之1	台	2		
2	控制箱	箱體材質：SUS304箱門採用2.0mm厚之鋼板，機械加工成型。 箱體型式：屋外型門中門玻璃視窗。 選擇開關：光罩三段式(手動/停止/自動)。 箱體鎖頭：A-210-2。 箱體尺寸： W600mm*H500mm*D250mm。 詳工作說明書第九項之2	只	1		
3	雨遮	1. 增設圍籬部分上方須搭設1.8M*2.5M雨遮 2. 雨遮材質使用烤漆浪板，固定螺絲部分於與雨遮上露出部分需塗砂利康包覆。 詳工作說明書第九項之3	式	1		
4	安全圍籬	詳工作說明書第九項之4	式	1		
承包商			高雄捷運			