

新北大眾捷運股份有限公司

3-FM-F30-EUE06001-a

給水系統定期維護檢查表

第1頁共 3 頁

工 單 序 號			廠/站 名		
檢 查 週 期	<input type="checkbox"/> 季檢 <input type="checkbox"/> 年檢		設 備 編 號		
起 迄 時 間	起	年 月 日 時 分			
	迄	年 月 日 時 分			
項次	檢查週期	維 護 檢 查 項 目	檢查結果		
			正常	異常	
1.	季 檢	檢查定水位閥及水位極棒功能是否正常	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.		檢查控制盤儀表及指示燈功能是否正常，指示燈如有損壞予以更換	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.		檢查壓力錶及壓力開關功能是否正常	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.		檢查測試無熔絲開關、漏電斷路器功能是否正常 及控制盤保養 含清潔與補漆 ★	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.		檢查馬達過載保護裝置功能是否正常	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6.		檢查除濕電熱器及蜂鳴器功能是否正常	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7.		檢查繼電器含交替電驛功能是否正常	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8.		執行機房清潔工作	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9.	年 檢	量測馬達運轉電流並檢視軸封是否漏水並記錄(標準值 \leq 額定值 1.1 倍)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10.		量測馬達振動值並記錄(標準值 4.5mm/sec)(★)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11.		量測馬達絕緣電阻(標準值 1M Ω)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12.		Y 型過濾器清潔	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13.		馬達及泵浦基座除鏽補漆	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14.		給水水箱清潔	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
監督查驗內容	★為重點工項，應抽驗數量:50 %，實際抽驗數量_____台 查驗人員_____ 查驗結果是否符合規定 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 查驗設備清單				
備 註： 備註 1 請於檢查結果欄位填入【√】若該 項目不適用或無法施作，則於 正常欄位內填 入【NA】。 備註 2: 於實施維護時若有發現其他異常項目，請於下方說明。					
異常狀況處理說明				報修編號	

新北大眾捷運股份有限公司

3-FM-F30-EUE06001-a

給水系統定期維護檢查表

第2頁共 3 頁

離場檢查事項：(故障設備另行備註說明)	確認後打” √ ”	確認人員/日期
設備是否恢復為原始設定模式		
系統相關閥件是否在正確位置		
手工具是否全數攜出		

承包廠商： 維護人員(淡海輕軌)： 股長：

新北大眾捷運股份有限公司

3-FM-F30-EUE06001-a

給水系統定期維護檢查表

第3頁共 3 頁

【附表】

工單序號：P

項次	設備編號																			
1.	正常																			
	異常																			
2.	正常																			
	異常																			
3.	正常																			
	異常																			
4.	正常																			
	異常																			
5.	正常																			
	異常																			
6.	正常																			
	異常																			
7.	正常																			
	異常																			
8.	正常																			
	異常																			
9.	額定值/1.1 倍																			
	#1 R/S/T (A)																			
	#2 R/S/T (A)																			
	正常																			
	異常																			
10.	#1 mm/sec																			
	#2 mm/sec																			
	正常																			
	異常																			
11.	#1 MΩ																			
	#2 MΩ																			
	正常																			
	異常																			
12.	正常																			
	異常																			
13.	正常																			
	異常																			

承包商：

捷運公司：