

新北大眾捷運股份有限公司

3-FM-F20-EPS13002-a

22.8KV 環路開關(RMU)定期維護檢查表

Page1/1

工 單 序 號			站 名			
檢 查 週 期	年 檢		設 備 編 號			
起 迄 時 間	起	年	月	日	時 分	
	迄	年	月	日	時 分	
檢 查 項 目	確 認 項 目 及 標 準				檢 查 結 果	
					正 常	異 常
1 低壓控制箱保養	1 低壓控制箱內部清潔。				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2 低壓控制箱內部線路及接點檢查。				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 設備盤體清潔	1 盤體內部清潔。				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 開關手動/電氣/遠端功能檢查	1 手動操作開關狀態。				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2 電氣操作開關狀態。				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3 遠端操作開關狀態。				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 保護電驛功能檢測	依據附表 3-FM-F20-EPS13003-a_22.8KV 環路開關(RMU)保護電驛維護檢查表執行。				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
備 註：						
1. 檢查結果統一以☑方式勾選。						
2. 施工時確實遵守安全衛生工作守則，確實做好安全防護工作；有無電源需確認再確認，完工時工具勿遺留箱體內，以免影響送電。						
異 常 狀 況 處 理 說 明						報 修 編 號

承包廠商：

維護人員(NTMC)：

股長：

3-WI-F20-EPS13-a