

新北大眾捷運股份有限公司

3-FM-F20-EPS13001-a

22.8KV 環路開關(RMU)定期維護檢查表

Page1/1

工 單 序 號			站 名		
檢 查 週 期	月 檢		設 備 編 號		
起 迄 時 間	起	年 月 日	時	分	
	迄	年 月 日	時	分	
檢 查 項 目	確 認 項 目 及 標 準			檢 查 結 果	
				正 常	異 常
1 機房整潔	1 確認機房及設備週邊整潔。			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 異音、異味檢查	1 確認設備異音、異味狀況。			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 開關盤面及指示燈檢查	1 確認盤面指示燈狀況。			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	2 確認電壓偵測指示器狀況。			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	3 確認保護電驛訊息狀況。			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	4 確認 SF6 壓力指示器。			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 箱體外觀	1 箱體清潔。			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
備 註： 1. 檢查結果統一以 <input checked="" type="checkbox"/> 方式勾選。 2. 施工時確實遵守 <u>安全衛生工作守則</u> ，確實做好安全防護工作；有無電源需確認再確認，完工時工具勿遺留箱體內，以免影響送電。					
異 常 狀 況 處 理 說 明					報 修 編 號

承包廠商：

維護人員(NTMC)：

股長：

3-FM-F20-EPS13-a