

新北大眾捷運股份有限公司

3-FM-F30-EUE06001-a

消防泵浦定期維護檢查表

第1頁共2頁

工 單 序 號			廠/站 名		
檢 查 週 期	<input type="checkbox"/> 季檢 <input type="checkbox"/> 年檢		設 備 編 號		
起 迄 時 間	起	年 月 日 時 分			
	迄	年 月 日 時 分			
項次	檢查週期	維 護 檢 查 項 目			檢查結果 正常 異常
1.	季檢 年檢	檢查定水位閥及水位極棒功能是否正常			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.		檢查控制盤儀表及指示燈是否正常，指示燈損壞時予以更換			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.		檢查機械軸封是否漏水及馬達軸承添加潤滑油			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.		啟動泵浦後模擬故障訊號，檢查受信總機及 BMS 是否收到訊號 ★			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5.		檢查自動警報逆止閥含限流孔清潔功能是否正常 檢查位置_____			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6.		上次 檢查位置_____			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7.		量測馬達運轉電流(標準值 :: ≤ 額定值 1.1 倍)			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8.		執行機房清潔工作			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9.		量測絕緣電阻(標準值 1M Ω)			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10.		檢查測試無熔絲開關、漏電斷路器功能是否正常及控制盤保養(含清潔與補漆) ★			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
監督查驗內容		★為重點工項，應抽驗數量:50 %，實際抽驗數量_____台 查驗人員 查驗結果是否符合規定 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 查驗設備清單			
備 註：					
備註 1 請於檢查結果欄位填入【√】若該 項目不適用或無法施作，則於 正常欄位內填 入【NA】。					
備註 2: 於實施 維護時若有發現其他異常項目，請於下方說明。					
異常狀況處理說明				報修編號	
離場檢查事項：(故障設備另行備註說明)		確認後打"√"		確認人員/日期	
設備是否恢復為原始設定模式					
系統相關閥件是否在正確位置					
手工具是否全數攜出					

承包廠商：

維護人員(淡海輕軌)：

股長：

3-WI-F30-EUE06-a

3-FM-F30-EUE06001-a

第2頁共 2 頁

工單序號：P

項次	設備編號												
1.	正常												
	異常												
2.	正常												
	異常												
3.	正常												
	異常												
4.	正常												
	異常												
5.	檢查位置												
	上次檢查位置												
	正常												
	異常												
6.	額定值/1.1 倍												
	#1 R/S/T (A)												
	#2 R/S/T (A)												
	正常												
	異常												
7.	正常												
	異常												
8.	1# MΩ												
	2# MΩ												
	正常												
	異常												
9.	正常												
	異常												
10.	正常												
	異常												

捷運公司：