

新北大眾捷運股份有限公司

3-FM-F30-EUE06001-a

汗水系統定期維護檢查表

第1頁共 2 頁

工 單 序 號			廠/站 名		
檢 查 週 期	<input type="checkbox"/> 季檢 <input type="checkbox"/> 年檢		設 備 編 號		
起 迄 時 間	起	年 月 日 時 分			
	迄	年 月 日 時 分			
項次	檢查週期	維 護 檢 查 項 目			檢查結果 正常 異常
1.	季 檢	年 檢	檢查浮球液位開關功能是否正常及接線接點是否牢固 含 BMS 訊號測試(★)		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.			指示燈測試，如有損壞予以更換		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.			檢查除濕電熱器及蜂鳴器功能是否正常		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.			檢查繼電器(含交替電驛)功能是否正常		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5.			檢查交互並列運轉功能是否正常		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6.			控制盤保養(含清潔與補漆)(★)		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7.			清潔進排氣濾網		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8.			清潔彈性板逆止閥及防水墊圈檢查		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9.			檢查汗水坑蓋板固定是否確實		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10.			執行機房清潔工作		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
11.			量測馬達運轉電流並記錄(標準值： 額定值 1.1 倍)		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
12.			量測馬達絕緣電阻(標準值： $\geq 1M \Omega$) 並記錄		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
監督查驗內容	★為重點工項，應抽驗數量:50 %，實際抽驗數量_____台 查驗人員_____ 查驗結果是否符合規定 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 查驗設備清單				
備 註：					
備註 1 請於檢查結果欄位填入【√】若該 項目不適用或無法施作，則於 正常欄位內填 入【NA】。					
備註 2: 於實施維護時若有發現其他異常項目，請於下方說明。					
異常狀況處理說明					報修編號
離場檢查事項：(故障設備另行備註說明)		確認後打"√"		確認人員/日期	
設備是否恢復為原始設定模式					
系統相關閥件是否在正確位置					
手工具是否全數攜出					

承包廠商：

維護人員(淡海輕軌)：

股長：

3-WI-F30-EUE06-a

3-FM-F30-EUE06001-a

第2頁 共 2 頁

工單序號：P

承包商：

捷運公司：