

新北大眾捷運股份有限公司

3-FM-F30-EUE06001-a

消防設備定期維護檢查表

第1頁共 2 頁

工 單 序 號			廠/站 名		
檢 查 週 期	<input type="checkbox"/> 月檢 <input type="checkbox"/> 季檢 <input type="checkbox"/> 年檢		設 備 編 號		
起 迄 時 間	起	年 月 日 時 分			
	迄	年 月 日 時 分			
項次	檢查週期	維 護 檢 查 項 目			檢查結果 正常 異常
1.	月檢	滅火器外觀有無損壞、壓力是否異常			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2.	季檢	檢查避難方向指示燈及出口標示燈設備外觀有無變形損壞、燈源及電源切換功能是否正常及是否有異物造成視覺辨識障礙 ★			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3.		檢查連結送水口快速接頭有無漏水、變形、生銹及是否有異物造成消防車 送水作業障礙			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4.	年檢	檢查室內外消防栓箱、水帶箱及消防栓外觀有無變形損壞、異物造成使用障礙、箱門開關是否正常、關斷閥消防栓有無漏水、水帶瞄子工具是否足夠及指示燈功能是否正常，若指示燈損壞予以更換			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5.		檢查火警綜合盤外觀有無變形損壞、開關是否正常、手動發報器、火警警鈴、火警標示燈、緊急電話功能及消防泵運轉燈是否正常 ★			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6.		檢查緊急電源插座功能及電源指示燈是否正常，指示燈損壞時予以更換			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7.		檢查避難器具外觀、配件功能是否正常及是否有異物造成使用障礙			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8.		檢查滅火器有無變形、相關配件、外觀及功能是否正常			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
監督查驗內容	★為重點工項，應抽驗數量:50 %，實際抽驗數量_____台 查驗人員 _____ 查驗結果是否符合規定 <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 查驗設備清單				
備 註： 備註 1 請於檢查結果欄位填入【√】若該 項目不適用或無法施作，則於 正常欄位內填 入【NA】。 備註 2: 於實施 維護時若有發現其他異常項目，請於下方說明。					
異常狀況處理說明				報修編號	

新北大眾捷運股份有限公司

3-FM-F30-EUE06001-a

消防設備定期維護檢查表

第2頁共 2 頁

離場檢查事項：(故障設備另行備註說明)	確認後打” √ ”	確認人員/日期
設備是否恢復為原始設定模式		
手工具是否全數攜出		

承包廠商：

維護人員(淡海輕軌)：

股長：

新北大眾捷運股份有限公司

3-FM-F30-EUE06001-a

消防設備定期維護檢查表

第3頁共 2 頁

【附表】

工單序號：P

項次	設備編號				
1.	正常				
	異常				
2.	正常				
	異常				
3.	正常				
	異常				
4.	正常				
	異常				
5.	正常				
	異常				
6.	正常				
	異常				
7.	正常				
	異常				
8.	正常				
	異常				

承包商：

捷運公司：