

# 新北大眾捷運股份有限公司

3-FM-F30-EEC06001-c

## 空調箱定期維護查核表

第1頁共 3 頁

工 單 序 號		站 名			
檢 查 週 期		<input type="checkbox"/> 月檢 <input type="checkbox"/> 季檢 <input type="checkbox"/> 年檢		設備編號	
起 訖 時 間		/ / - : 至 / / - :			
項次	維 護 檢 查 項 目	檢 查 結 果	週 期		處 理 情 形
1	軸承檢查、清潔及潤滑		月 檢	季 檢	年 檢
2	不銹鋼回風濾網清洗				
3	箱體外觀檢查清潔及基礎座、截水溝清潔				
★ 4	皮帶檢查/調整及測試				
5	運轉電流量測(≤銘牌上額定電流值 1.1 倍為正常)				額定值:如附表 實測值:如附表 儀器編號:_____
★ 6	冷凝排水水盤/排水管疏通				
7	更換可棄式濾網				
8	馬達絕緣電阻量測(>5MΩ 以上為正常)				實測值: 如附表 儀器編號:_____
★ 9	鰭片清洗				
監督 查驗 內容	<p>★為重點工項，應抽驗數量:≥ 1 台，實際抽驗數量:_____台。</p> <p>查驗設備清單:</p> <p style="text-align: right;">檢查人員:</p>				
<p>聯絡事項:</p> <p>備註 1: 【檢查結果】欄位正常打"V", 異常打"X", 設備無此項目或不適用則填入"NA"並說明。</p> <p>備註 2: 項次 1 軸承潤滑用油、項次 9 散熱鰭片清洗藥劑由承包商提供。</p> <p>備註 3: 項次 8 實測值低於 5 MΩ 時設備視為不正常須立即檢修。</p> <p>所需工時: 月檢維護工時為 2(人時); 季檢維護工時為 3(人時); 年檢維護工時為 4(人時)。</p> <p>離場檢查事項: (故障設備另行備註說明)</p>					
1	進出水相關閥件是否在正確位置		確認後打"✓"		確認人員/日期
2	手工具是否全數攜出				

3-WI-F30-EEC06-c

# 新北大眾捷運股份有限公司

## 空調箱定期維護查核表

3-FM-F30-EEC06001-c

第2頁共 3 頁

3	是否復電及恢復遠端自動模式控制		
4	急停鈕是否已解除		

註：統一以 V 方式勾選

承包廠商：

維護人員(淡海輕軌)：

股長：

# 新北大眾捷運股份有限公司

## 空調箱定期維護查核表

3-FM-F30-EEC06001-c

第3頁共 3 頁

【附表】

工單序號：

序 號	項次	1	2	3	★4	5			★6	7	8			★9			
	設備 編號	檢 查 結果	檢 查 結果	檢 查 結果	檢 查 結果	額 定 值 (A)	實測值(A) <額定電流值 1.1 倍			檢 查 結果	檢 查 結果	檢 查 結果	實測值(MΩ) >5 MΩ			檢 查 結果	檢 查 結果
							R	S	T				R-G	S-G	T-G		
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	
7																	
8																	
9																	
10																	