

位置	詳細位置	規格	單位	數量	總計
冰水泵					
行政大樓	R103泵浦室	AD-CHP-TR01~TR02冰水泵；聯軸離心式；水量 5.89 LPS(354LPM)；揚程 300 kPa(30M)；耗電量 3.70 kW(5HP)	台	2	4
行政大樓	R103泵浦室	AD-CHP-TR03~TR04冰水泵；聯軸離心式；水量 7.58 LPS(455LPM)；揚程 300 kPa(30M)；耗電量 5.50 kW(7.5HP)	台	2	
汙廢水排水泵浦					
B1F	B114泵浦機房	AD-DP-01, 02，900LPM，H=25M，HP=7.5KW，沉水式 含控制盤附緩衝啟動裝置、機械式液位開關及交替運轉系統，整體為不鏽鋼材質	組	1	1
低污染氣體滅火藥劑					
3F	F314鋼瓶室	200LB鋼瓶	支	1	3
3F	F320鋼瓶室	200LB鋼瓶	支	1	
4F	F413鋼瓶室	200LB鋼瓶	支	1	
4F	F413鋼瓶室	350LB鋼瓶	支	2	3
B1F	B112鋼瓶室	350LB鋼瓶	支	1	
B1F	B112鋼瓶室	600LB鋼瓶	支	1	1
1F	F124鋼瓶室	900LB鋼瓶	支	1	10
3F	F320鋼瓶室	900LB鋼瓶	支	3	
4F	F413鋼瓶室	900LB鋼瓶	支	3	
B1F	B110鋼瓶室	900LB鋼瓶	支	2	
B1F	B112鋼瓶室	900LB鋼瓶	支	1	
低污染氣體滅火系統					
B1F	走道T2TC	現場控制主機	台	1	6
B1F	走道T3TB	現場控制主機	台	1	
B1F	走道B112旁	現場控制主機	台	1	
1F	走道F124旁	現場控制主機	台	1	
3F	走道F315外	現場控制主機	台	1	

位置	詳細位置	規格	單位	數量	總計
3F	走道F314旁	現場控制主機	台	1	
B1F	B111高、低壓配電室	偵煙式局限型探測器-光電式	個	4	10
B1F	B113不斷電系統室	偵煙式局限型探測器-光電式	個	1	
B1F	B117環控系統控制室	偵煙式局限型探測器-光電式	個	2	
3F	F313UPS室(系統用)	偵煙式局限型探測器-光電式	個	1	
3F	F315號誌及通訊設備室	偵煙式局限型探測器-光電式	個	2	
B1F	B111高、低壓配電室	定溫式探測器(1種)	個	8	18
B1F	B113不斷電系統室	定溫式探測器(1種)	個	1	
B1F	B117環控系統控制室	定溫式探測器(1種)	個	3	
3F	F313UPS室(系統用)	定溫式探測器(1種)	個	1	
3F	F315號誌及通訊設備室	定溫式探測器(1種)	個	5	
1F	F123柴油發電機室	補償式局限型探測器(1種)	個	2	2
1F	F123柴油發電機室	差動式探測器(1種)	個	2	2
B1F	B111高、低壓配電室	放射表示燈	個	1	7
B1F	B113不斷電系統室	放射表示燈	個	1	
B1F	B117環控系統控制室	放射表示燈	個	1	
1F	F123柴油發電機室	放射表示燈	個	1	
3F	F313UPS室(系統用)	放射表示燈	個	1	
3F	F315號誌及通訊設備室	放射表示燈	個	2	
B1F	B111高、低壓配電室	蜂鳴器	個	1	7
B1F	B113不斷電系統室	蜂鳴器	個	1	
B1F	B117環控系統控制室	蜂鳴器	個	1	
1F	F123柴油發電機室	蜂鳴器	個	1	
3F	F313UPS室(系統用)	蜂鳴器	個	1	
3F	F315號誌及通訊設備室	蜂鳴器	個	2	
B1F	B111高、低壓配電室	揚聲器	個	1	

位置	詳細位置	規格	單位	數量	總計
B1F	B113不斷電系統室	揚聲器	個	1	7
B1F	B117環控系統控制室	揚聲器	個	1	
1F	F123柴油發電機室	揚聲器	個	1	
3F	F313UPS室(系統用)	揚聲器	個	1	
3F	F315號誌及通訊設備室	揚聲器	個	2	
B1F	B111高、低壓配電室	火災燈	個	1	7
B1F	B113不斷電系統室	火災燈	個	1	
B1F	B117環控系統控制室	火災燈	個	1	
1F	F123柴油發電機室	火災燈	個	1	
3F	F313UPS室(系統用)	火災燈	個	1	
3F	F315號誌及通訊設備室	火災燈	個	2	7
B1F	B111高、低壓配電室	警鈴	個	1	
B1F	B113不斷電系統室	警鈴	個	1	
B1F	B117環控系統控制室	警鈴	個	1	
1F	F123柴油發電機室	警鈴	個	1	
3F	F313UPS室(系統用)	警鈴	個	1	
3F	F315號誌及通訊設備室	警鈴	個	2	10
噴頭					
B1F	B111高、低壓配電室	噴頭 2" 360度	個	3	
B1F	B117環控系統控制室	噴頭 2" 360度	個	2	
1F	F123柴油發電機室	噴頭 2" 360度	個	1	
3F	F315號誌及通訊設備室 (天花板內空間)	噴頭 2" 360度	個	2	
3F	F315號誌及通訊設備室 (室內空間)	噴頭 2" 360度	個	2	
B1F	B111高、低壓配電室	噴頭 2" 180度	個	3	

位置	詳細位置	規格	單位	數量	總計
3F	F315號誌及通訊設備室 (天花板內空間)	噴頭 2" 180度	個	2	6
3F	F315號誌及通訊設備室 (室內空間)	噴頭 2" 180度	個	1	
1F	F123柴油發電機室	噴頭 1 1/2" 360度	個	1	3
3F	F315號誌及通訊設備室 (室內空間)	噴頭 1 1/2" 360度	個	2	
B1F	B111高、低壓配電室	噴頭 1 1/4" 360度	個	2	3
B1F	B113不斷電系統室	噴頭 1 1/4" 360度	個	1	
B1F	B111高、低壓配電室	噴頭 1 1/4" 180度	個	2	5
1F	F123柴油發電機室	噴頭 1 1/4" 180度	個	1	
3F	F313UPS室(系統用)	噴頭 1 1/4" 180度	個	1	
3F	F315號誌及通訊設備室 (室內空間)	噴頭 1 1/4" 180度	個	1	
3F	F315號誌及通訊設備室(高架地板內空	噴頭 1" 360度	個	2	2
3F	F313UPS室(系統用)	噴頭 1" 180度	個	1	3
3F	F315號誌及通訊設備室(高架地板內空	噴頭 1" 180度	個	2	
立式空調箱					
B1F	B111高、低壓配電室	AD-PCC-TB01~B02立式空調箱；冷卻能力 28.0 kW；風量 1.97 CMS；機外靜壓 300 Pa；耗電量 3.70 kW (5HP)	台	2	14
B1F	B113不斷電系統室	AD-PCC-TB03~B04立式空調箱；冷卻能力 10.5 kW；風量 1.27 CMS；耗電量 3.70 kW (5HP)	台	2	
B1F	B117環控系統控制室	AD-PCC-TB05~B06立式空調箱；冷卻能力 10.5 kW；風量 1.24 CMS；耗電量 3.70 kW (5HP)	台	2	
1F	F118電池室(水環用)	AD-PCC-T101立式空調箱；冷卻能力 10.5 kW；風量 1.31 CMS；耗電量 3.70 kW (5HP)	台	1	
3F	F315號誌及通訊設備室	AD-PCC-T301~304立式空調箱；冷卻能力 26.0 kW；風量 3.22 CMS；機外靜壓 300 Pa；耗電量 5.50 kW (7.5HP)	台	4	

位置	詳細位置	規格	單位	數量	總計
3F	F312電池室(系統用)	AD-PCC-T305立式空調箱；冷卻能力 13.7 kW；風量 1.64 CMS；機外靜壓 200 Pa；耗電量 3.70 kW (5HP)	台	1	
3F	F313UPS室(系統用)	AD-PCC-T306~307立式空調箱；冷卻能力 10.5kW；風量 1.3 CMS；耗電量 3.70 kW (5HP)	台	2	
恆溫恆濕空調箱					
3F	F318電腦機房	AD-CAU-T301電腦室恆溫恆濕空調箱；冷卻能力 8.3 kW；風量 0.74 CMS；機外靜壓 200 Pa；加熱能力 2.0 kW；加溼能力 2.0 kg/hr；總耗電量 12.20 kW (3/4HP)	台	1	1
電動風門					
	B108風機室T1-T2TC	AD-MCD-TB01 (3000×2000)	組	1	7
	B111高、低壓配電室T2TC	AD-MCD-TB02 (2000×500)	組	1	
	B113不斷電系統室T3TB-TC	AD-MCD-TB03 (750×1500)	組	1	
	B113不斷電系統室T3TB-TC	AD-MCD-TB04 (800×400)	組	1	
	B117環控系統控制室T3TB	AD-MCD-TB05 (1300×1000)	組	1	
	B117環控系統控制室T3TB	AD-MCD-TB06 (1400×350)	組	1	
	F118電池室(水環用)T2-T3TC	AD-MCD-T101 (1000×1000)	組	1	
		AD-MCD-T102 (5000×3100)	組	1	備品
	F121值班室T3TE	AD-MCD-T103 (700×400)	組	1	1
		AD-MCD-T104 (5000×3100)	組	1	備品
	F125電信室	AD-MCD-T105 (1000×1000)	組	1	8
	F123柴油發電機室T3-T4TD	AD-MCD-T106 (600×1200)	組	1	
	F312 T2TC-TD	AD-MCD-T301 (1000×1000)	組	1	
	F313 T2TC-TD	AD-MCD-T302 (1800×3500)	組	1	
	F313 T2TC-TD	AD-MCD-T303 (800×300)	組	1	
	F307 T3TA-TB	AD-MCD-T304 (3000×2200)	組	1	
	F307 T3TA-TB	AD-MCD-T305 (2100×700)	組	1	
	F318	AD-MCD-T306 (1000×1000)	組	1	
風機					

位置	詳細位置	規格	單位	數量	總計
	B108風機室	AD-EAF-TB01軸流式風機；單向；風壓550Pa；風量9.0CMS；耗電量11.00kW	台	1	18
	B108風機室	AD-EAF-TB02軸流式風機；單向；風壓600Pa；風量6.0CMS；耗電量11.00kW	台	1	
	B108風機室	AD-EAF-TB03軸流式風機；單向；風壓500Pa；風量4.5CMS；耗電量5.50kW	台	1	
	F109風機室	AD-EAF-T101~102軸流式風機；單向；風壓450Pa；風量2.0CMS；耗電量3.70kW	台	2	
	F107風機室	AD-EAF-T103離心式風機；箱型多翼式；風壓350Pa；風量0.5CMS；耗電量0.75kW	台	1	
	F109風機室	AD-EAF-T104離心式風機；箱型後傾式；風壓300Pa；風量1.5CMS；耗電量1.50kW	台	1	
	F107風機室	AD-EAF-T105離心式風機；箱型後傾式；風壓350Pa；風量1.0CMS；耗電量1.50kW	台	1	
	F107風機室	AD-EAF-T106軸流式風機；單向；風壓450Pa；風量2.5CMS；耗電量3.70kW	台	1	
	F207風機室	AD-EAF-T201離心式風機；箱型後傾式；風壓350Pa；風量1.0CMS；耗電量1.50kW	台	1	
	F207風機室	AD-EAF-T202離心式風機；箱型多翼式；風壓300Pa；風量0.3CMS；耗電量0.75kW	台	1	
	F207風機室	AD-EAF-T203軸流式風機；單向；風壓450Pa；風量3.2CMS；耗電量3.70kW	台	1	
	F310風機室	AD-EAF-T301~302軸流式風機；單向；風壓450Pa；風量2.0CMS；耗電量3.70kW	台	2	
	F310風機室	AD-EAF-T303離心式風機；箱型後傾式；風壓450Pa；風量1.5CMS；耗電量2.20kW	台	1	
	F307風機室	AD-EAF-T304軸流式風機；單向；風壓650Pa；風量18.5CMS；耗電量30.00kW	台	1	

位置	詳細位置	規格	單位	數量	總計
	F307風機室	AD-EAF-T305離心式風機；箱型後傾式；風壓400Pa；風量1.0CMS；耗電量1.50kW	台	1	
	F307風機室	AD-EAF-T306離心式風機；箱型多翼式；風壓300Pa；風量0.3CMS；耗電量0.75kW	台	1	
氣冷式主機					
R1F	R102屋頂平台 T1-T2TD-TE	AD-ACH-TR01氣冷式冰水主機；渦捲式壓縮機；冷凍容量 35噸；耗電量 44.1 kW	台	1	4
R1F	R102屋頂平台 T1-T2TD-TE	AD-ACH-TR02氣冷式冰水主機；渦捲式壓縮機；冷凍容量 45噸；耗電量 62 kW	台	1	
R1F	R102屋頂平台 T2-T3TA-TB	AD-ACH-T401~T402氣冷式冰水主機；渦捲式壓縮機；冷凍容量 15 噸；耗電量 20.33 kW	台	2	
消防泵浦					
V01		消防持壓泵浦水平離心式,含控制盤、壓力水槽、呼水箱、流量計及液位控制裝置等。	組	1	1
		消防泵浦水平離心式,含控制盤、壓力水槽、呼水箱、流量計及液位控制裝置等。	組	2	2
消防系統					
B1F		手提式ABC乾粉滅火器(20型)	只	5	25
1F		手提式ABC乾粉滅火器(20型)	只	7	
2F		手提式ABC乾粉滅火器(20型)	只	5	
3F		手提式ABC乾粉滅火器(20型)	只	3	
4F		手提式ABC乾粉滅火器(20型)	只	4	
R1F		手提式ABC乾粉滅火器(20型)	只	1	
B1F		手提式CO2滅火器(10型)	只	5	21
1F		手提式CO2滅火器(10型)	只	4	
2F		手提式CO2滅火器(10型)	只	1	
3F		手提式CO2滅火器(10型)	只	6	
4F		手提式CO2滅火器(10型)	只	5	

位置	詳細位置	規格	單位	數量	總計
B1F	走道T3TD	消防栓箱FHC-1(含水帶)	只	1	6
1F	梯廳T2-T3TC-TD走道T2TD	消防栓箱FHC-1(含水帶)	只	2	
2F	梯廳F201走道T2TD	消防栓箱FHC-1(含水帶)	只	2	
3F	走道T3TC	消防栓箱FHC-1(含水帶)	只	1	
B1F	走道T3TB	消防栓箱FHC-2(含水帶)	只	1	
自動撒水系統					
B1F	走道T3TB-TD	感知型撒水頭(標準型)	只	8	26
B1F	B101梯廳	感知型撒水頭(標準型)	只	3	
B1F	走道T2TC-TD	感知型撒水頭(標準型)	只	6	
B1F	B114泵浦機房	感知型撒水頭(標準型)	只	9	
B1F	B116儲藏室(號誌用含辦公室)	感知型撒水頭(隱藏型)	只	18	
1F	走道T1TA-TD	感知型撒水頭(隱藏型)	只	14	
1F	F105茶水間	感知型撒水頭(隱藏型)	只	2	
1F	F114訓練教室1	感知型撒水頭(隱藏型)	只	15	
1F	F115大會議室	感知型撒水頭(隱藏型)	只	15	
1F	F116準備室	感知型撒水頭(隱藏型)	只	2	
1F	F117影印室	感知型撒水頭(隱藏型)	只	1	
1F	走道T2-T3TB-TC	感知型撒水頭(隱藏型)	只	2	
1F	走道T2TB-TE	感知型撒水頭(隱藏型)	只	10	
1F	梯廳T2-T3TC-TD	感知型撒水頭(隱藏型)	只	2	
1F	F101門廳	感知型撒水頭(隱藏型)	只	4	
1F	F119哺集乳室	感知型撒水頭(隱藏型)	只	2	
1F	F120醫務室	感知型撒水頭(隱藏型)	只	4	
1F	F121值班室	感知型撒水頭(隱藏型)	只	2	
2F	F221員工休息室	感知型撒水頭(隱藏型)	只	4	
2F	F205茶水間	感知型撒水頭(隱藏型)	只	2	
2F	F203清潔工具間	感知型撒水頭(隱藏型)	只	1	
2F	F219營運部經理辦公室	感知型撒水頭(隱藏型)	只	2	

位置	詳細位置	規格	單位	數量	總計
2F	F220會議室	感知型撒水頭(隱藏型)	只	2	254
2F	F218營運部辦公室	感知型撒水頭(隱藏型)	只	10	
2F	F217現金室	感知型撒水頭(隱藏型)	只	2	
2F	F216現金處理室	感知型撒水頭(隱藏型)	只	4	
2F	F201梯廳	感知型撒水頭(隱藏型)	只	2	
2F	走道T3TA-TD	感知型撒水頭(隱藏型)	只	12	
2F	走道T2TC-TE	感知型撒水頭(隱藏型)	只	7	
2F	F211員工餐廳	感知型撒水頭(隱藏型)	只	6	
2F	F212訓練教室	感知型撒水頭(隱藏型)	只	9	
2F	F213會議室	感知型撒水頭(隱藏型)	只	3	
2F	F214行政部經理辦公室	感知型撒水頭(隱藏型)	只	3	
2F	F215行政部辦公室	感知型撒水頭(隱藏型)	只	47	
3F	F319維修人員值班室	感知型撒水頭(隱藏型)	只	6	
3F	F305茶水間	感知型撒水頭(隱藏型)	只	2	
3F	F303清潔工具間	感知型撒水頭(隱藏型)	只	1	
3F	走道T3TB-TD	感知型撒水頭(隱藏型)	只	11	
3F	F317檔案室	感知型撒水頭(隱藏型)	只	6	
3F	F316男休息室	感知型撒水頭(隱藏型)	只	8	
3F	F301梯廳	感知型撒水頭(隱藏型)	只	2	
3F	走道T2TC-TE	感知型撒水頭(隱藏型)	只	9	
1F	T1TE	自動撒水送水管送水口, 口徑65MM	只	1	1
B1F	B114泵浦機房T3TE	末端查驗閥組, 口徑25MM	組	1	4
1F	F107風機室	末端查驗閥組, 口徑25MM	組	1	
2F	走道T3TA	末端查驗閥組, 口徑25MM	組	1	
3F	走道T3TA	末端查驗閥組, 口徑25MM	組	1	
B1F	B114泵浦機房維修人孔	自動警報逆止閥組, 口徑100MM	組	1	4
1F	F109風機室	自動警報逆止閥組, 口徑100MM	組	1	

位置	詳細位置	規格	單位	數量	總計	
2F	F210風機室	自動警報逆止閥組, 口徑100MM	組	1	4	
3F	F310風機室	自動警報逆止閥組, 口徑100MM	組	1		
排水泵浦						
	V01	固定式污水泵含控制盤附緩衝起動/停止裝置及機械式浮球開關。	組	2	13	電梯^1
	V02	固定式污水泵含控制盤附緩衝起動/停止裝置及機械式浮球開關。	組	2		手扶梯機坑
	V03	固定式污水泵含控制盤附緩衝起動/停止裝置及機械式浮球開關。	組	1		電梯機坑
	V04	固定式污水泵含控制盤附緩衝起動/停止裝置及機械式浮球開關。	組	2		電梯機坑
	V05	固定式污水泵含控制盤附緩衝起動/停止裝置及機械式浮球開關。	組	2		電梯機坑
	V06	固定式污水泵含控制盤附緩衝起動/停止裝置及機械式浮球開關。	組	2		電梯、電梯機坑
	V07	固定式污水泵含控制盤附緩衝起動/停止裝置及機械式浮球開關。	組	2		手扶梯機坑
給水泵浦						
B1F	B114泵浦機房	給水揚水泵(AD-BP-03, 04), 兩台一組 550LPM, H=55M, HP=11KW 含控制盤、變頻器、緩啟動、三極棒、交替運轉系統	組	1	2	
R1F	R103泵浦室	給水加壓泵(AD-BP-01, 02), 兩台一組, 屋外型 300LPM, H=20M, HP=3.7KW 含控制盤、變頻器、壓力水槽、三極棒、交替運轉系統	組	1		
飲水機						
V01		地面層-生飲台	台	1	1	
V01		地面層擠哺乳室-飲水機	台	1	2	
V01		夾層茶水間-飲水機	台	1		
照明設備						
1F	F119哺集乳室	嵌入式 LED燈:35Wx1(L1)	只	1		
1F	F105茶水間	嵌入式 LED燈:35Wx1(L1)	只	1		
2F	F205茶水間	嵌入式 LED燈:35Wx1(L1)	只	1		
3F	F305茶水間	嵌入式 LED燈:35Wx1(L1)	只	1		

位置	詳細位置	規格	單位	數量	總計
B1F	走道 T2TC-TD	吊掛式 LED燈:40Wx1;(L31B)	只	7	21
B1F	B101梯廳	吊掛式 LED燈:40Wx1;(L31B)	只	3	
B1F	走道 T3TB-TD	吊掛式 LED燈:40Wx1;(L31B)	只	7	
1F	F108充氣室	吸頂式/吊掛式 LED燈:20Wx1;(L8)	只	2	7
2F	F208充氣室	吸頂式/吊掛式 LED燈:20Wx1;(L8)	只	2	
3F	F308充氣室	吸頂式/吊掛式 LED燈:20Wx1;(L8)	只	2	
3F	F311充氣室	吸頂式/吊掛式 LED燈:20Wx1;(L8)	只	1	
B1F~3F	B102無障礙樓梯(01)	吸頂式 LED燈:10Wx4;(L16)	只	14	
B1F~3F	B103樓梯(02)	吸頂式 LED燈:10Wx4;(L16)	只	13	
B1F	B116儲藏室(號誌用含辦公室)	嵌入式 LED燈:10Wx4;(L17)	只	20	
1F	F115大會議室	嵌入式 LED燈:10Wx4;(L17)	只	24	
1F	F116準備室	嵌入式 LED燈:10Wx4;(L17)	只	2	
1F	F114訓練教室1	嵌入式 LED燈:10Wx4;(L17)	只	18	
1F	F101門廳	嵌入式 LED燈:10Wx4;(L17)	只	4	
1F	F117影印室	嵌入式 LED燈:10Wx4;(L17)	只	1	
1F	F120醫務室	嵌入式 LED燈:10Wx4;(L17)	只	6	
1F	F121值班室	嵌入式 LED燈:10Wx4;(L17)	只	3	
1F	走道 T3TA-TD	嵌入式 LED燈:10Wx4;(L17)	只	10	
1F	走道 T2-T3TB-TC	嵌入式 LED燈:10Wx4;(L17)	只	2	
1F	梯廳 T2-T3TC-TD	嵌入式 LED燈:10Wx4;(L17)	只	2	
1F	走道 T2TB-TE	嵌入式 LED燈:10Wx4;(L17)	只	10	
2F	F215行政部辦公室	嵌入式 LED燈:10Wx4;(L17)	只	52	
2F	F214行政部經理辦公室	嵌入式 LED燈:10Wx4;(L17)	只	6	

位置	詳細位置	規格	單位	數量	總計
2F	F213會議室	嵌入式 LED燈:10Wx4;(L17)	只	8	355
2F	F212訓練教室	嵌入式 LED燈:10Wx4;(L17)	只	15	
2F	F211員工餐廳	嵌入式 LED燈:10Wx4;(L17)	只	4	
2F	F216現金處理室	嵌入式 LED燈:10Wx4;(L17)	只	9	
2F	F217現金室	嵌入式 LED燈:10Wx4;(L17)	只	6	
2F	F221女員工休息室	嵌入式 LED燈:10Wx4;(L17)	只	6	
2F	F220會議室	嵌入式 LED燈:10Wx4;(L17)	只	4	
2F	F219營運部經理辦公室	嵌入式 LED燈:10Wx4;(L17)	只	6	
2F	F218營運部辦公室	嵌入式 LED燈:10Wx4;(L17)	只	13	
2F	走道 T2TC-TE	嵌入式 LED燈:10Wx4;(L17)	只	6	
2F	F201梯廳	嵌入式 LED燈:10Wx4;(L17)	只	2	
2F	走道 T3TA-TD	嵌入式 LED燈:10Wx4;(L17)	只	9	
3F	F315號誌及通訊設備室	嵌入式 LED燈:10Wx4;(L17)	只	40	
3F	F316男員工休息室	嵌入式 LED燈:10Wx4;(L17)	只	8	
3F	F319維修人員值班室	嵌入式 LED燈:10Wx4;(L17)	只	6	
3F	F318電腦機房	嵌入式 LED燈:10Wx4;(L17)	只	4	
3F	F317檔案室	嵌入式 LED燈:10Wx4;(L17)	只	6	
3F	走道 T2TC-TE	嵌入式 LED燈:10Wx4;(L17)	只	5	
3F	F301梯廳	嵌入式 LED燈:10Wx4;(L17)	只	2	
3F	走道 T3TB-TD	嵌入式 LED燈:10Wx4;(L17)	只	9	
1F	F109風機室	吸頂式 LED燈:40Wx1;(L31A)	只	4	4
B1F	B111高、低壓配電室	吊掛式 LED燈:40Wx1;(L31B)	只	22	
B1F	B108風機室	吊掛式 LED燈:40Wx1;(L31B)	只	4	
B1F	B113不斷電系統室	吊掛式 LED燈:40Wx1;(L31B)	只	4	
B1F	B114泵浦機房	吊掛式 LED燈:40Wx1;(L31B)	只	14	

位置	詳細位置	規格	單位	數量	總計
B1F	B117環控系統控制室	吊掛式 LED燈:40Wx1;(L31B)	只	12	104
1F	F118電池室(水環用)	吊掛式 LED燈:40Wx1;(L31B)	只	3	
1F	F106照明插座配電室	吊掛式 LED燈:40Wx1;(L31B)	只	3	
1F	F125電信室	吊掛式 LED燈:40Wx1;(L31B)	只	8	
1F	F123柴油發電機室	吊掛式 LED燈:40Wx1;(L31B)	只	10	
2F	F206照明插座配電室	吊掛式 LED燈:40Wx1;(L31B)	只	3	
3F	F313UPS室(系統用)	吊掛式 LED燈:40Wx1;(L31B)	只	4	
3F	F312電池室(系統用)	吊掛式 LED燈:40Wx1;(L31B)	只	6	
3F	F307風機室	吊掛式 LED燈:40Wx1;(L31B)	只	8	
3F	F306照明插座配電室	吊掛式 LED燈:40Wx1;(L31B)	只	3	
B1F	B108風機室	壁掛式 LED燈:40Wx1;(L31C)	只	10	40
1F	F109風機室	壁掛式 LED燈:40Wx1;(L31C)	只	6	
1F	F107風機室	壁掛式 LED燈:40Wx1;(L31C)	只	6	
2F	F210風機室	壁掛式 LED燈:40Wx1;(L31C)	只	6	
2F	F207風機室	壁掛式 LED燈:40Wx1;(L31C)	只	6	
3F	F310風機室	壁掛式 LED燈:40Wx1;(L31C)	只	6	
1F	F102女廁	嵌入式 LED燈:20Wx1(L33)	只	3	19
1F	F103無障礙廁所	嵌入式 LED燈:20Wx1(L33)	只	1	
1F	F104男廁	嵌入式 LED燈:20Wx1(L33)	只	3	
2F	F204男廁	嵌入式 LED燈:20Wx1(L33)	只	3	
2F	F202女廁	嵌入式 LED燈:20Wx1(L33)	只	3	
3F	F302女廁	嵌入式 LED燈:20Wx1(L33)	只	3	
3F	F304男廁	嵌入式 LED燈:20Wx1(L33)	只	3	
1F	F125電信室	緊急照明燈:3W(L22)	只	2	2
1F	F106照明插座配電室	RY1	組	1	1
膨脹水箱					
R1F	屋頂平台	膨脹水箱	個	4	4
避雷針					

位置	詳細位置	規格	單位	數量	總計
V01		電暈式避雷針	個	1	7
V02		電暈式避雷針	個	1	
V03		電暈式避雷針	個	1	
V04		電暈式避雷針	個	1	
V05		電暈式避雷針	個	1	
V06		電暈式避雷針	個	1	
V07		電暈式避雷針	個	1	